


システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	株式会社グローバルエンジニアリング			
システム・機器名称	Coolenergy system			
導入構成	業種	工場、ビル、病院、ホテル等	計測点数	1 ～ 100 点
	契約電力	500 ～ 上限なし kW	制御点数	1 ～ 20 点

システム・機器構成図



2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)	
項目・費目	合計
設備費 (80点計測、10点制御)	¥5,300,000
工事費	¥4,139,000
	¥1,161,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
エコWebIV	株式会社東光高岳	STiNC-600X


4. システムスペック

対象業種	工場、ビル、病院、ホテル等	対象規模	☐ 低圧 ☐ 高圧小口 ☒ 高圧 ☒ 特別高圧
最大計測点数	100点	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☒ 油 ☐ 熱 ☐ 水 ☐ その他 ()
最大制御点数	20点	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☒ 自家発電 ☒ コンエネ ☐ ボイラー ☒ 蓄電池 ☐ その他 ()
スタンドアロン利用変更	有償	スタンドアロン利用方法	エネルギー管理・制御。
アピールポイント	拡張性を備えたエネルギー監視制御装置を導入することにより、将来の増設に対しても簡単に対応が可能。また、省エネ啓蒙に対するエネルギー使用量の可視化にも対応可能。		

システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	株式会社グローバルエンジニアリング				
システム・機器名称	Coolenergy system (Light)				
導入構成	業種	工場、ビル、病院、ホテル等	計測点数	1 ～ 50 点	
	契約電力	70 ～ 上限なし kW	制御点数	1 ～ 10 点	
システム・機器構成図					



2.

項目・費目		合計	¥1,200,000
設備費 (4点計測、1点制御)			¥658,200
工事費			¥541,800

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
エコWebIV	株式会社東光高岳	STiNC-600X

4. システムスペック

対象業種	工場、ビル、病院、ホテル等	対象規模	☐ 低圧 ☐ 高圧小口 ☒ 高圧 ☒ 特別高圧
最大計測点数	50点	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☒ 油 ☐ 熱 ☐ 水 ☐ その他 ()
最大制御点数	10点	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☒ 自家発電 ☒ コンエ ☐ ボイラー ☒ 蓄電池 ☐ その他 ()
スタンドアロン利用変更	有償	スタンドアロン利用方法	エネルギー管理・制御。
アピールポイント	拡張性を備えたエネルギー監視制御装置を導入することにより、将来の増設に対しても簡単に対応が可能。また、省エネ啓蒙に対するエネルギー使用量の可視化にも対応可能。		