


システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	清水建設株式会社		
システム・機器名称	シミズ・スマートBEMS BECSS		
導入構成	業種	大規模事務所ビル、工場、商業施設 等	計測点数 500～17,500 点
	契約電力	1,000～ kW	制御点数 500～ 7,500 点

システム・機器構成図



2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)	
項目・費目	合計
設備費用 (EMSシステム機器)	¥65,000,000
工事費・試運転調整費・エンジニアリング費等	¥57,000,000
	¥8,000,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
シミズ・スマートBEMS	清水建設株式会社	BECSS

4. システムスペック


対象業種	大規模事務所ビル、工場、商業施設 等	対象規模	☐ 低圧 ☐ 高圧小口 ☒ 高圧 ☒ 特別高圧
最大計測点数	17,500	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☐ 油 ☐ 熱 ☐ 水 ☐ その他 ()
最大制御点数	7,500	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☒ コンエネ ☐ ボイラー ☒ 蓄電池 ☐ その他 ()
スタンドアロン利用変更	有償	スタンドアロン利用方法	主装置からの配線をルーターではなく、専用のPCに接続変更、専用PCにスタンドアロン利用ソフトウェアをインストールすることで利用可能。
アピールポイント	汎用性が高く、空調・照明等はメーカーを問わず制御可能。		

システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	清水建設株式会社		
システム・機器名称	シミズ・スマートBEMS ESMART-HX		
導入構成	業種	大規模事務所ビル、工場、商業施設等	計測点数 70～7,000 点
	契約電力	500～ kW	制御点数 30～3,000 点

システム・機器構成図



2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)	
項目・費目	合計
設備費用 (EMSシステム機器)	¥31,000,000
工事費・試運転調整費・エンジニアリング費等	¥24,000,000
	¥7,000,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
シミズ・スマートBEMS	清水建設株式会社	ESMART-HX


4. システムスペック

対象業種	大規模事務所ビル、工場、商業施設等	対象規模	☐ 低圧 ☐ 高圧小口 ☒ 高圧 ☒ 特別高圧
最大計測点数	7,000	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☐ 油 ☐ 熱 ☐ 水 ☐ その他 ()
最大制御点数	3,000	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☒ コージェネ ☐ ボイラー ☒ 蓄電池 ☐ その他 ()
スタンドアロン利用変更	有償	スタンドアロン利用方法	主装置からの配線をルーターではなく、専用のPCに接続変更、専用PCにスタンドアロン利用ソフトウェアをインストールすることで利用可能。
アピールポイント	汎用性が高く、空調・照明等はメーカーを問わず制御可能。		

システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	清水建設株式会社		
システム・機器名称	シミズ・スマートBEMS ESMART-LX		
導入構成	業種	中小規模事務所ビル、工場、商業施設等	計測点数 10～ 100 点
	契約電力	～500 kW	制御点数 100～ 1,000 点



2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)	
項目・費目	合計
設備費用 (EMSシステム機器)	¥9,600,000
工事費・試運転調整費・エンジニアリング費等	¥5,800,000
	¥3,800,000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
シミズ・スマートBEMS	清水建設株式会社	ESMART-LX

4. システムスペック


対象業種	中小規模事務所ビル、工場、商業施設等	対象規模	☐ 低圧 ☒ 高圧 小口 ☒ 高圧 ☐ 特別高圧
最大計測点数	100	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☐ 油 ☐ 熱 ☐ 水 ☐ その他 ()
最大制御点数	1,000	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☒ コンエネ ☐ ボイラー ☒ 蓄電池 ☐ その他 ()
スタンドアロン利用変更	有償	スタンドアロン利用方法	主装置からの配線をルーターではなく、専用のPCに接続変更、専用PCにスタンドアロン利用ソフトウェアをインストールすることで利用可能。
アピールポイント	汎用性が高く、空調・照明等はメーカーを問わず制御可能。		

システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	清水建設株式会社		
システム・機器名称	EMNEXT Ecokit		
導入構成	業種	中小規模事務所ビル、工場、商業施設等	計測点数 8～100 点
	契約電力	～500 kW	制御点数 16～100 点

システム・機器構成図



2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)	
項目・費目	合計
設備費用 (EMSシステム機器)	¥4, 200, 000
工事費・試運転調整費・エンジニアリング費等	¥2, 500, 000
	¥1, 700, 000

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
EMNEXT Ecokit	日本コンピュータテクノス	EMN-EC03-DCPAC

4. システムスペック

対象業種	中小規模事務所ビル、工場、商業施設等	対象規模	☐ 低圧 ☒ 高圧小口 ☒ 高圧 ☐ 特別高圧
最大計測点数	100	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☐ 油 ☐ 熱 ☐ 水 ☐ その他 ()
最大制御点数	100	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☒ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コンエネ ☐ ボイラー ☒ 蓄電池 ☐ その他 ()
スタンドアロン利用変更	有償	スタンドアロン利用方法	主装置からの配線をルーターではなく、専用のPCに接続変更、専用PCにスタンドアロン利用ソフトウェアをインストールすることで利用可能。
アピールポイント	汎用性が高く、空調・照明等はメーカーを問わず制御可能。		