

次世代建材補助事業対応【潜熱蓄熱建材：進入日射熱利用】

蓄熱シート 施工チェックシート

記入日 年 月 日

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 対象製品 | 会社名：株式会社 カネカ<br>製品名： パッサーモシート |
|------|-------------------------------|

|     |  |
|-----|--|
| 工事名 |  |
|-----|--|

施工時のチェック項目

|                | 確認事項チェック   | 確認結果<br>はい(○)<br>いいえ(×) |
|----------------|--|-------------------------|
| 製品の施工された部位     | 対象室の壁に施工されていますか  |                         |
| 施工された製品の納まり位置  | 外皮断熱材より対象部屋側に施工されていますか   |                         |
| 施工された製品の種類     | パッサーモシートの種類はSK25ですか  |                         |
| 施工された製品の厚さ     | 厚さは1.5mmの製品ですか   |                         |
| 施工された製品の重ね合わせ  | 重ね合わせはありませんか<br>(重ね合わせは不可です)   |                         |
| 利用方法           | 開口部からの侵入日射熱利用の場合<br>「真南±30° の方位に面する集熱開口部の面積が、<br>対象室の床面積の10%以上であること」 に合致していますか |                         |
| 蓄熱機能が失われていませんか | 設計・施工マニュアルに従った施工をしましたか   |                         |

|      |   |
|------|---|
| 会社名  |   |
| 担当者名 | 印 |