



ZEBリーディング・オーナー 導入実績 ③

オーナー名	株式会社百十四銀行	登録年度	2025
建築物の名称	百十四銀行東支店		



建築物のコンセプト

パッシブ技術は、屋根に断熱材を設置することで空調負荷の低減を図ります。アクティブ技術は、エネルギーの大半を占める空調と照明に対し、空調は高効率空調機、全熱交換器を導入、照明はLED照明を導入し省エネルギー化を図ります。更に太陽光発電設備を設置し、最大限に再生可能エネルギーを活用しNearly ZEBを実現します。



建築物概要

都道府県	地域区分	新/既	建物用途	
香川県	6	既存建築物	事務所等	
延べ面積	階数(塔屋を除く)		主な構造	竣工年
872 m ²	地下 -	地上 2階	S造	2025年
省エネルギー認証取得				
✓ BELS	Nearly ZEB	CASBEE		
LEED		ISO50001		
その他				
一次エネルギー削減率 (その他含まず)				
創エネ含まず	52 %	創エネ含む	79 %	

技術	設備	仕様	
建築省エネルギー技術 (パッシブ)	外皮断熱	外壁	-
		屋根	グラスウール断熱材/ウレタンフォーム断熱材
		窓	
		遮蔽	
		遮熱	太陽光パネル
	自然利用	-	
その他	-		
設備省エネルギー技術 (アクティブ)	空調	機器 (熱源)	パッケージエアコン/全熱交換器
		システム	-
	換気	機器	
		システム	-

技術	設備	仕様	
設備省エネルギー技術 (アクティブ)	照明	機器	LED照明器具
		システム	在室検知制御
	給湯	機器	
		システム	-
	昇降機 (ロープ式)	-	
	変圧器		
効率化	コージェネ	機器	-
		システム	-
	再エネ	機器	太陽光発電
		システム	全量自家消費
蓄電池	機器	-	
その他技術	機器	-	
	システム	-	
BEMS	システム	-	

省エネルギー性能

一次エネルギー消費量(MJ/m ² ・年)	BPI/BEI		
	基準値	設計値	
PAL*	470	333	0.71
空調	784.52	417.22	0.54
換気	36.23	2.99	0.09
照明	384.86	146.49	0.39
給湯	4.68	11.10	2.38
昇降機	0.00	0.00	-
CGS	0.00	0.00	-
PV	0.00	-324.17	-
その他	153.01	153.01	-
合計	1,364	407	0.30
創エネ含まず 合計	1,364	731	0.54

ZEB実現に資するシステムのみ記載しています。