

省エネルギー性能

一次エネルギー消費量(MJ/m ² ・年)			BPI/BEI
	基準値	設計値	
PAL*	470	378	0.81
空調	405.89	147.26	0.37
換気	10.52	27.47	2.62
照明	186.80	49.37	0.27
給湯	5.10	3.90	0.77
昇降機	29.97	27.58	0.93
CGS	0.00	0.44	-
PV	0.00	-26.92	-
その他	155.72	155.72	-
合計	794	385	0.49

The chart displays the breakdown of energy consumption for the Standard Value (基準値) and Design Value (設計値). The Design Value shows a significant reduction in energy consumption across all categories, particularly in Air Conditioning and Lighting.

Category	基準値 (Standard Value)	設計値 (Design Value)
空調 (Air Conditioning)	406	148
換気 (Ventilation)	11	28
照明 (Lighting)	187	50
給湯 (Hot Water)	6	4
昇降機 (Elevators)	30	28
CGS	0	1
PV	0	-27
その他 (Others)	156	156
合計 (Total)	794	385

ZEB実現に資するシステムのみ記載しています。